

Informationen über die chemische und mikrobiologische Qualität des Trinkwassers in der Gemeinde Surses

Hygienische Beurteilung

Alle Proben, die das kantonale Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden untersucht hat, erfüllten die gesetzlichen Anforderungen und sind hygienisch einwandfrei.

Chemische Beurteilung

Wasserversorgung	Gesamt- härte °fH	Säure- verbrauch °fH	Rest- härte °fH	Nitrat mg/L	Magnesium mg/L	Calcium mg/L
Bivio	8.58	5.8	2.78	1	3	29.4
Marmorera Dorf	12.2	10.1	2.06	1.2	7.62	36.2
Marmorera Scalotta	11.8	9.1	2.66	2.5	10.7	29.5
Sur	13.8	11.2	2.56	1.8	11.3	36.5
Mulegns	16.7	14.2	2.46	1.6	12.9	45.4
Rona	10.6	9.8	0.81	2.00	8.72	28.2
Tinizong	16.1	10.9	5.2	2.8	10.02	48
Savognin	18.8	15.2	3.61	2.7	15.5	49.8
Cunter	22.9	19.5	3.41	2.1	26.1	48.8
Burvagn	17.6	14.6	2.99	4.4	10.9	52.5
Riom	14.8	10.6	4.17	1.7	14.03	36.1
Parsonz	30.2	24.4	5.77	2.6	12.6	100
Salouf	14.8	10.6	4.17	1.7	14.03	36.1
Tignas	28.7	22.1	6.59	1.6	8.64	101
Radons	16.2	11	5.21	1.5	15.03	40.2

Herkunft des Wassers

100 % Quellwasser

Behandlung des Wassers

Das Trinkwasser erfordert keine Behandlung.

Auskünfte

Auskünfte erteilt Ihnen der Leiter Technische Dienste der Gemeinde Surses, Martegn Netzer, martegn.netzer@surses.ch / Telefon 081 659 11 81.