

Informationen über die chemische und mikrobiologische Qualität des Trinkwassers in der Gemeinde Surses

Hygienische Beurteilung

Alle Proben, die das kantonale Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit Graubünden untersucht hat, erfüllten die gesetzlichen Anforderungen und sind hygienisch einwandfrei.

Chemische Beurteilung

Wasserversorgung	Gesamt- härte °fH	Säure- verbrauch °fH	Rest- härte °fH	Nitrat mg/L	Magnesium mg/L	Calcium mg/L
Bivio	9.26	5.8	3.46	<2	3.5	31.3
Marmorera Dorf	13.5	10.3	3.24	<2	7.82	41.4
Marmorera Scalotta	12.1	9.1	3.05	3	11.1	30.4
Sur	14.7	11.6	3.09	2.4	11.9	39.2
Mulegns	17	14.2	2.77	<2	13.6	45.5
Rona	10.6	9.1	1.48	<2	8.21	28.9
Tinizong	16.04	10.9	5.14	2.4	9.82	48.1
Savognin	22.4	12.8	9.63	<2	18.6	59.2
Cunter	23.9	20.5	3.4	<2	29.5	47.1
Burvagn	17	14.2	2.77	2.5	11.3	49.3
Riom	14.4	10.8	3.58	<2	13.9	34.7
Parsonz	30.5	23.8	6.73	<2	13	101
Salouf	14.4	10.8	3.58	<2	13.9	34.7
Tignas	29.03	22.5	6.53	<2	9.04	101
Radons	15.3	11.1	4.19	<2	15.5	35.7

Herkunft des Wassers

100 % Quellwasser

Behandlung des Wassers

Das Trinkwasser erfordert keine Behandlung.

Auskünfte

Auskünfte erteilt Ihnen der Leiter Technische Dienste der Gemeinde Surses, Martegn Netzer, martegn.netzer@surses.ch / Telefon 081 659 11 81.