

Infurmaziuns davart la qualitad chemic e microbiologica dall'ava da beber aint igl cumegn da Surses

Giudicat higienic

Tot las provas tgi igl uffezi cantunal per la siertad da victualias e per la sanadad d'animals ò examino on adampia allas preteisas dalla lescha ed èn higienicamaintg sainza macla.

Giudicat chemic

Provedimaint d'ava	Direzza antiera °fH	Diever d'acid °fH	Direzza restanta °fH	Nitrat mg/L	Magnesium mg/L	Calcium mg/L
Bivio	8.95	5.8	3.15	1.6	3.1	30.7
Marmorera	13.3	9.9	3.45	1.3	7.72	40.8
Sur	13.5	11.5	2.04	1.9	11.03	36.1
Mulegns	16.02	14.1	1.92	1.4	12.8	43.02
Rona	10.04	9	1.04	<1	8.01	27.01
Tinizong	14.8	10.9	3.89	2.8	9.22	44.1
Savognin	15.5	12.8	2.72	1.8	14.1	38.9
Cunter	24.2	21.4	2.83	<1	30.03	47.6
Riom	13.1	10.5	2.6	2.6	12.6	31.7
Parsonz	28.9	23.4	5.52	2.6	12.2	95.8
Salouf	13.1	10.4	2.7	<1	12.6	31.7
Tigignas	27.4	22.4	5.02	1.2	8.34	96.1

Derivanza da l'ava

100 % ava da funtanga.

Tractamaint da l'ava

L'ava da beber na basegna nign tractamaint.

Sclarimaint

Sclarimaint dat igl manader digls sarvetschs tecnicos digl cumegn da Surses, Martegn Netzer, martegn.netzer@surses.ch / telefon 081 659 11 81.

Tinizong, igls 16-01-2017